





de: XXXXXXXXXXXXXXX

para: licitacoes@crm-rj.gov.br

data: 14 de jul. de 2023, 10:51

assunto: Pedido de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico 4/2023 - Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro

Prezado Pregoeiro e Comissão de Licitação,

Boa tarde!

A XXXXXX, no intuito de contribuir para o êxito deste certame, vem à honrosa presença de V. Exa., solicitar esclarecimentos conforme abaixo:

Referente à tensão de saída do equipamento:

É informado no termo de referência que o equipamento deverá ter tensão de entrada em 380V e tensão de saída dupla 110+110/220V ou 120+120/240V. Essa configuração de saída é normalmente conhecida como "tap central" característica de um equipamento monofásico.

Como a tensão de entrada é 380V trifásica e a configuração de saída é "tap central", entende-se que se trata de uma solução trimono (entrada trifásica e saída monofásica).

Nosso entendimento está correto?

Referente ao banco de baterias:

O item 2 do termo de referência se refere ao banco de baterias, entretanto é solicitado 3 bancos, da mesma marca do No-Break.

Levando em consideração que cada fornecedor possui uma configuração para atender a autonomia desejada, uma vez que cada equipamento possui sua própria característica de funcionamento (tensão do banco de baterias, quantidade de baterias em cada banco, etc), o fornecimento desse item ficou dúbio.

Dessa forma, deverá ser fornecido os três bancos de baterias onde um banco ficará de "reserva" em caso de manutenções ou deverá ser fornecido apenas a quantidade que atende à autonomia requisitada no item 1?

Atenciosamente,